

<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/10887658>

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Согласовано прокуратурой Петровского района Ставропольского края  
26.10.2021 № 2022042250

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры <\*>



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю  
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. 8(8652) 34-94-05, факс 8(8652) 75-96-55  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Петровскому городскому округу управления надзорной деятельности  
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю  
356532, Петровский городской округ, г. Светлоград, ул. Трудовая, д. 1  
E-mail: svetlograd77@skfo.mchs.gov.ru, тел. 8(86547) 4-31-63

Единый телефон доверия: МЧС России - 8(495)400-99-99;  
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю - 8(8652)39-99-99

« 30 » сентября 20 22 г. 15 час. 00 мин. № 26-012-2022/0072pc  
(дата и время составления акта)

Петровский городской округ, г. Светлоград, пер. Садовый, д. 25 «б».  
(место составления акта)

**Акт**  
**выездной плановой проверки**  
плановой/внеплановой

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением:**

Заместителя главного государственного инспектора Ставропольского края по пожарному надзору-Заместителем начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю полковником внутренней службы Боровлевым Сергеем Сергеевичем от 23.08.2022 года № 26-012-2022/0072pc, КНМ 26220061000201063680

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:**

осуществления федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» № 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

### 3. Выездная проверка проведена:

Барнаш Петром Владимировичем, дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Петровскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю лейтенантом внутренней службы;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

### 4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

### 5. Выездная проверка проведена в отношении:

Здания, помещений отнесенных к категории высокого риска, которыми контролируемое лицо владеет и (или) пользуется, и к которым предъявляются обязательные требования

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

### 6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Ставропольский край, Петровский городской округ, г. Светлоград, пер. Садовый, д. 25 «б»

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

### 7. Контролируемые лица:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка - детский сад № 10 «Березка» г. Светлоград, ИНН 2617011165, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пер. Садовый, д. 25 «б».

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

### 8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с: « 19 » сентября 20 22 г. 09 час. 00 мин.

по: « 19 » сентября 20 22 г. 10 час. 00 мин.

с: « 30 » сентября 20 22 г. 14 час. 00 мин.

по: « 30 » сентября 20 22 г. 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: не приостанавливалось

с: « --- » --- 20 --- г. --- час. --- мин.

по: « --- » --- 20 --- г. --- час. --- мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 2 рабочих дня, 2 часа

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:**

**1) Осмотр**

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с: « 30 » сентября 20 22 г. 14 час. 00 мин.

по: « 30 » сентября 20 22 г. 15 час. 00 мин.

по месту:

**Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пер. Садовый, 25 «б»**

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: **Протокол осмотра от 30.09.2022 г.**

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

**10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:**

1. Правоустанавливающие документы на объект защиты и (или) территорию (земельного участка), учредительный документ;

2. Документы организационно-распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении руководителя на должность, а также назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции);

3. Техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения;

4. Технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности;

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

**11. По результатам выездной проверки установлено:**

Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

1. В здании детского сада, не проведена замена средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации), эксплуатируемой сверх срока службы (более 10 лет). В ходе проведения проверки было установлено, что монтаж системы автоматической пожарной сигнализации производился в 2008 году. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. Статьи 4, 5, 6, часть 1 статьи 54, часть 4 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Нарушение подтверждается протоколом осмотра от 30.09.2022 г. и настоящим актом проверки);
2. В здании детского сада на 1 и 2 этаже двери эвакуационных выходов, ведущих из групп непосредственно наружу, не обеспечивают безопасную эвакуацию людей. Для открывания указанных дверей требуется воздействие значительного физического усилия. Конструкция

- двери не соответствует усилию для беспрепятственного открывания двери человеком, относящимся к основному контингенту, находящемуся в здании. Статья 5, часть 1 статьи 6 часть 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 23 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". (Нарушение подтверждается протоколом осмотра от 30.09.2022 г. и настоящим актом проверки);
3. Двери эвакуационного выхода из группы «Колибри» не обеспечена возможностью свободного открывания изнутри без ключа. Статья 5, часть 1 статьи 6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 26 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". (Нарушение подтверждается протоколом осмотра от 30.07.2022 г. и настоящим актом проверки);
4. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». (Нарушение подтверждается протоколом осмотра от 30.09.2022 г. и настоящим актом проверки);
5. Помещения кладовых в здании детского сада, не отделены противопожарными дверями с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 30 от основной части здания детского сада. Статья 5, часть 1 статьи 6, части 1, 2, 3 ст. 88, таблицы 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Нарушение подтверждается протоколом осмотра от 30.09.2022 г. и настоящим актом проверки).

указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)


## 12. К настоящему акту прилагаются:

- предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 30.09.2022 г. № 26-012-2022/0073рс;
- протокол осмотра от 30.09.2022 г.;

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Дознаватель ОНД и ПР  
по Петровскому городскому округу  
УНД и ПР Главного управления  
МЧС России по Ставропольскому краю  
лейтенант внутренней службы Барнаш П.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку



(подпись)

Барнаш Петр Владимирович, дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Петровскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, лейтенант внутренней службы, тел. 8 (86547) 4-31-63, E-mail:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 10 «Берёзка» г. Светлоград, законный представитель – заведующий Заварзина Галина Викторовна

подписана: заведующий Заварзина Т.В. 30.09.2022, 15:00

официально: заведующий Заварзина Т.В. 30.09.2022, 15:00

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

заведующий МБДОУ ЦРР «Берёзка» г. Светлоград



Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты) в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



<\*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.