

Мероприятие по контролю
№ ПМ 26240041000109132547
от 10.01.2024г.

отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.



QR-код

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Межрайонный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю №6

Предписание /профвизит
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 1

СК Ипатовский район, г.Ипатово

ул. Ленина, 114 « 22 » 04

(место выдачи предписания)

20
24
г.

Мною, главным специалистом – экспертом МТО Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю №6 Горбатко О.И.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад №10 "Березка" г. Светлоград ОГРН 1032601564962 ИНН 2617011165

356530 Ставропольский край, Петровский район г. Светлоград пер. Садовый, 25 б

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены нарушения обязательных требований п.1 ст.24. Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части действующих санитарно-эпидемиологических требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно раздел V. Физические факторы (за исключением ионизирующего излучения) Гигиенические нормативы показателей естественного, искусственного и совмещенного освещения в основных и вспомогательных помещениях общественных зданий (Таблица 5.54)

Организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Организации для детей до 7 лет. В помещениях групповых, игровых комнатах, помещениях для занятий для детей до 7-ми лет нормируемый показатель искусственной освещенности при системе общего освещения составляет не менее 400 лк

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить достаточные уровни искусственной освещенности в помещениях групповых (игровых) дошкольной организации. (в игровой 2-й группы раннего возраста «Светлячок» , в игровой

2-й группы раннего возраста «Капитошки», в игровой старшей комбинированной группы «Звёздочки», в игровой подготовительной компенсирующей группы «Акварельки», в игровой средней группы «Колибри», в игровой подготовительной компенсирующей группы «Улыбка»

Срок устранения выявленных нарушений обязательных требований до 05.02.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад №10 "Березка" г. Светлоград ОГРН 1032601564962 ИНН 2617011165
356530 Ставропольский край, Петровский район г. Светлоград пер. Садовый, 25 б

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в МТО Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю №6 по адресу: СК Ипатовский район, г.Ипатово, ул.Ленина, 114 тел./факс заказным почтовым отправление с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «_05_» февраля 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-



эксперт

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

 О.И. Горбатко

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 22 » января 2024 г. заведующий Заварзина Г.В.
 (подпись)  (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: